

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
АЛЬМЯКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
(МАОУ Альмяковская ООШ)

Советская ул., 36  
с.Альмяково, Первомайский район,  
Томская область, 636945,  
Тел/факс 8(38245)30-5-30  
E-mail: [ALMSCHOOL2007@yandex.ru](mailto:ALMSCHOOL2007@yandex.ru)  
ИНН/КПП 7012003577/701201001  
ОГРН 1027002953361

16.06.2021 №

Главному государственному инспектору  
Первомайского района Томской области по  
пожарному надзору Колтакову С.П.  
врио директора МАОУ Альмяковской  
ООШ Ю.С. Медведевой

**Ответ на Представление по устранению нарушений требований пожарной  
безопасности от 18.05.2021года**

Рассмотрев Представление от 18.05.2021 года по устранению нарушений  
требований пожарной безопасности от 14.05.2021года по результатам проверки  
направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

№п\п	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	срок устранения	отметка о выполнении
1	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	14.07.2021г	отправлено ходатайство на имя руководителя Управления образования на выделение дополнительных денежных средств исх. 03.06.2021г.№ 188
2	На систему пожарной сигнализации в здании отсутствует разработанная и утвержденная в установленном порядке проектная документация	14.07.2021г.	
3	На систему пожарной сигнализации дублирующую подачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта или транслирующей этот сигнал организации отсутствует разработанная и утвержденная в установленном порядке проектная документация	14.07.2021г.	

Недостатки и замечания приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе

Врио директора

Ю.С. Медведева

